



BURMISTRZ MIASTKA

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl e-mail: sekretariat@um.miastko.pl

WOA.0003.54.2023.AR

Miastko, dnia 30 listopada 2023 r.


Pan
Mieczysław CZARNECKI
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Miastku

W uzupełnieniu pisma WOA.0003.54.2023.AR z dnia 26 września 2023r., będącego odpowiedzią na interpelację Pana Tomasza Borowskiego – Radnego Rady Miejskiej w Miastku, zgłoszoną pismem BR.0003.7.33.2023.WP z dnia 30 sierpnia 2023 r., co do części w brzmieniu: *„Na podstawie § 91 Statutu Gminy Miastko proszę o informację, czy wszystkie obiekty budowlane będące własnością lub zarządzane przez Gminę Miastko posiadają książkę obiektu budowlanego. Proszę o wskazanie ile z tych obiektów jest zarządzanych bezpośrednio przez Urząd Miejski a ile przez jednostki organizacyjne gminy. Proszę o informację, czy wszystkie obiekty są kontrolowane zgodnie z wymogami ustawowymi i jakie wnioski płyną z zaleceń pokontrolnych dla poszczególnych obiektów”*- przedkładam odpowiedź, wg załączonej tabeli.

Z poważaniem

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agnieszka
Ringwelska
Data: 2023.11.30 18:20:01 CET



WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2023r. – zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku			
NAZWA OBIEKTU	Książka obektu (TAK/NIE)	okresowej kontroli stanu technicznego obiektu przeprowadzanych zgodnie Ustawą - Prawo budowlane, z art. 62 ust. 1 pkt 2 (TAK/NIE)	ZALECENIA
1. Budynek mieszkalny Ar. Krajowej 22a	TAK	TAK	1. Kasowanie starych zacieków i odnowienie powłok malarskich na sufitach. 2. Uzupełnienie opaski odwadniającej. 3. Wymiana drewnianej stolarki okiennej. 4. Ułożenie na ciągach komunikacyjnych posadzek z gresów. 5. Wskazana kontynuacja renowacji i ocieplenia ścian zewnętrznych.
2. Budynek mieszkalny Ar. Krajowej 16	TAK	TAK	1. Wskazana przebudowa komina ponad dachem szt. 1, wykonanie czapek kominowych szt.1 2. Remont podestu betonowego przed schodami betonowymi. 3. Odnowienie tynków i elewacji przed wejściem do lokalu I piętra oraz ocieplenie i wykonanie nowych tynków na elewacji wschodniej w związku z jej odsłonięciem po rozbiórce obiektu przyległego, w tym uzupełnienie obróbek i rury spustowej.
3. Budynek mieszkalny Ar. Krajowej 17	Tak	TAK	1. Kontynuacja renowacji i ocieplenia ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem tynków strukturalnych i kolorystyki. 2. Remont opaski odwadniającej wokół budynku. 3. Remont piwnic i strychu. 4. Likwidacja przecieków przy włączach dachowych. 5. Remont balkonu.
4. Budynek mieszkalny Długa 1	TAK	TAK	1. Remont klatki schodowej. 2. Remont piwnic. 3. Wskazana wymiana drzwi wejściowych od strony południowej. 4. Uzupełnienie tynków na nadprożach okiennych, przemalowanie elewacji po uzupełnieniach, remont cokołu od strony południowej. 5. Remont schodów wejściowych do budynku po obu stronach. 6. Renowacja nawierzchni na podwórku z wykonaniem odwodnienia terenu ze spadkiem do studzienek burzowych.
5. Budynek mieszkalny B. Chrobrego 3	TAK	TAK	1. Remont i konserwacja antykorozyjna pokrycia z blachy, konserwacja dachów pokrytych papą asfaltową. 2. Remont pozostałych tynków zewnętrznych i odnowienie kolorystyki ścian, wskazane ocieplenie ścian zewnętrznych.
6. Budynek mieszkalny B. Chrobrego 6	TAK	TAK	1. Remont ściany północnej, wschodniej i południowej, osuszenie, uzupełnienie tynków, wskazane ocieplenie ścian. 2. Wykonanie wentylacji piwnic w celu usunięcia nadmiernej wilgoci. 3. Uzupełnienie ubytków wykładziny PCW przy słupkach balustrady schodowej. 4. Regulacja i naprawa drzwi wejściowych do budynku.
7. Budynek mieszkalny Dworcowa 19	TAK	TAK	1. Remont, uzupełnienie tynków zewnętrznych, wskazana termomodernizacja budynku. 2. Przebudowa opaski od strony podwórka po wykonaniu izolacji pionowej budynku. 3. Kasowanie zacieku, uzupełnienie malowania po zaciekach i bruzdach po instalacji elektrycznej. 4. Remont schodów, wymiana drzwi do piwnicy.

Załącznik do pisma WOA.0003.54.2023.AR z dnia 30 listopada 2023r.

			5. Remont posadzki w piwnicy, reperacja i białkowanie ścian i sufitów. 6. Usprawnienie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach: kuchnie i łazienki.
8. Budynek mieszkalny Dworcowa 17a	TAK	TAK	1. Remont opasek odwadniających. 2. Odnowienie elewacji, wskazane ocieplenie ścian zewnętrznych po osuszeniu. 3. Remont czapek kominowych i tynków na kominach ponad dachem. 4. Oczyszczenie i konserwacja antykorozyjna pokrycia dachowego, kalenicy oraz rynien od zewnątrz.
9. Budynek mieszkalny Dworcowa 13a	TAK	TAK	1. Konserwacja okapów drewnianych od spodu konstrukcji. 2. Wymiana drzwi wejściowych do ganków, remont podestu betonowego i schodów. 3. Remont tynków zewnętrznych na gankach. 4. Remont posadzek z wymianą okładzin na gankach i przedsionkach. 5. Zaprawienie rys i pęknięć na ścianach zewnętrznych, ocieplenie ścian i wykonanie tynków strukturalnych z kolorystyką. 6. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku.
10. Dworcowa 5a	TAK	TAK	1. Uzupełnienie ubytków w gzymsach żelbetonowych u spodu konstrukcji. 2. Oczyszczenie opaski betonowej, zaprawienie ubytków. 3. Drobnie naprawy tynków zewnętrznych i wewnętrznych, odnowienie powłok malarski na elewacji. 4. Wskazany montaż wentylacji grawitacyjnej. 5. Wskazany montaż rynny od strony północnej i rury spustowej.
11. Budynek mieszkalny Wybickiego 6	TAK	TAK	1. Reperacja i ocieplenie ścian zewnętrznych. 2. Uzupełnienie opaski odwadniającej wokół budynku. 3. Konserwacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej. 4. Remont nawierzchni korytarzy (wykładziny PCW).
12. Budynek mieszkalny Wybickiego 6a	TAK	TAK	1. Renowacja i ocieplenie ścian zewnętrznych. 2. Uzupełnienie opaski odwadniającej wokół budynku. 3. Konserwacja stolarki drzwiowej 4. Uszczelnienie rur spustowych. 5. Utwardzenie terenu i wykonanie studzienki deszczowej.
13. Budynek mieszkalny Wybickiego 15	TAK	TAK	1. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego – utwardzonego dojścia do budynku. 2. Remont klatki schodowej (uzupełnienie tynków, odnowienie powłok malarskich) 3. Remont piwnic (posadzki, tynki, malowanie) 4. Montaż daszku nad wejściem do budynku.
14. Budynek mieszkalny Wybickiego 16	TAK	TAK	1. Uzupełnienie opaski odwadniającej i wykonanie utwardzonego dojścia do budynku. 2. Uzupełnienie zaprawy w kamiennych elementach cokołu. 3. Remont zewnętrznej klatki schodowej.
15. Budynek mieszkalny Wybickiego 31	TAK	TAK	1. Uzupełnienie opaski odwadniającej od strony południowej. 2. Uzupełnienie tynków i odnowienie powłok malarskich w piwnicy. 3. Remont nawierzchni schodów wejściowych. 4. Konserwacja elementów metalowych wyposażenia dachu (śniegołapy, ławy kominiarskie, wsporniki, drabiny) 5. Konserwacja okapów drewnochromem. 6. Wskazane ocieplenie ścian zewnętrznych. 7. Konserwacja okien metalowych w piwnicy.
16. Budynek mieszkalny Wybickiego 43	TAK	TAK	1. Remont piwnic. 2. Remont klatki schodowej (uzupełnienie tynków, odnowienie powłok malarskich, uzupełnienie profili gumowych w listwach antypoślizgowych) 3. Wyrównanie podłoża i wykonanie trwałej okładziny posadzki w sieni.

Załącznik do pisma WOA.0003.54.2023.AR z dnia 30 listopada 2023r.

17.Budynek mieszkalny Wybickiego 48	TAK	TAK	1. Remont ściany wewnętrznej, wzmocnienie fundamentów. 2. Wskazana wymiana okien dymnikowych. 3. Wymiana wywiewki kanalizacyjnej ponad dachem. 4. Oczyszczenie rynien, konserwacja opierzeni i obróbek blacharskich wykuszy. 5. Uzupełnienie opaski betonowej od szczytu budynku. 6. Remont klatki schodowej (wymiana skrzynki licznikowej) 7. Oczyszczenie i przemalowanie ścian kominów ponad dachem – estetyka. 8. Regulacja i spasowanie drzwi wejściowych od ulicy.
18.Budynek mieszkalny Wybickiego 49	TAK	TAK	1. Remont posadzki w korytarzu na piętrze. 2. Piwnice (remont schodów, wzmocnienie belek stropowych, remont tynków, posadzek, białkowanie ścian i sufitów). 3. Konserwacja pokrycia dachowego i konserwacja antykorozyjna rynien. 4. Uzupełnienie brakujących wkładek gumowych w profilach schodów wewnętrznych.
19.Budynek mieszkalny Fabryczna 3	TAK	TAK	1. Kontynuacja termomodernizacji obiektu, ocieplenie ściany północnej, wykonanie tynków strukturalnych i kolorystyki. 2. Uzupełnienie opaski odwadniającej wokół budynku.
20.Budynek mieszkalny Koszalińska 10	TAK	TAK	1. Konieczny remont ścian zewnętrznych z wymiana okien. 2. Remont cokołu oraz schodów zewnętrznych i opaski odwadniającej. 3. Wymiana drzwi zewnętrznych (1 szt). 4. Podklejenie pasów elewacyjnych z papy termozgrzewalnej na dachu. 5. Remont posadzek i malowanie korytarzy oraz pomieszczeń sanitarnych.
21.Budynek mieszkalny K. Wielkiego 1a	TAK	TAK	1. Remont podsufitki w sanitariatach na parterze. 2. Wymiana drewnianych okien na energooszczędne. 3. Wykonanie wentylacji na klatce schodowej, odnowienie powłok malarskich. 4. Remont okładzin i uzupełnienie płytek PCW na korytarzach oraz w przedsionkach łazienek.
22.Budynek mieszkalny Mickiewicza 2	TAK	TAK	1. Uzupełnić drobne ubytki farby na ścianie, w korytarzu i piwnicy. 2. Do zaprawienia drobne ubytki wierzchniej warstwy tynku strukturalnego na elewacji. 3. Wskazany montaż rewizji z czyszczakami (łapacze liści) do rur spustowych.
23.Budynek mieszkalny Kowalska 10	TAK	TAK	1. Wskazana wymiana całości pokrycia z przemurowaniem komina, wymianą obróbek blacharskich i izolacją termiczną poddasza. 2. Uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych. 3. Uzupełnienie opaski odwadniającej. 4. Wykonanie twardego dojścia-chodnik. 5. Uzupełnienie rury spustowej na ganku. 6. Rozebranie lub remont szopy drewnianej na szczycie budynku-grozi zawaleniem.
24.Budynek mieszkalny Łąkowa 1	TAK	TAK	1. Remont całego poddasza (remont podłogi, malowanie wraz z klatką schodową) 2. Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych. 3. Wykonanie utwardzonego dojścia do budynku. 4. Naprawa izolacji przewodów elektrycznych na zewnątrz.
25.Budynek mieszkalny Łąkowa 8	TAK	TAK	1. Remont piwnic po osuszeniu ścian i posadzek.
26.Budynek mieszkalny Łąkowa 4a	TAK	TAK-ostatni w maju 2021 r.	1. Budynek przeznaczony do remontu.
27.Budynek mieszkalny	TAK	TAK	1. Wymienić pokrycie z płyt falistych na nowe na dobudówce. 2. Uzupełnić opaski odwadniające wokół budynku.

Załącznik do pisma WOA.0003.54.2023.AR z dnia 30 listopada 2023r.

Rybacka 9			3. Uzupełnić rurę spustową od strony wschodniej.
28.Budynek mieszkalny Rybacka 10	TAK	TAK-ostatni w maju 2019 r.	1. Budynek wyłączony z eksploatacji.
29.Budynek mieszkalny Rybacka 16	TAK	TAK	1. Odbudowa instalacji wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach. 2. Remont tynków na cokołach. 3. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach.
30.Budynek mieszkalny Podlaska 31	TAK	TAK	1. Remont zapraw czapek kominowych (szt 4) 2. Uzupełnienie tynków zewnętrznych z wykonaniem kolorystyki, wskazane ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu. 3. Wymiana okien drewnianych. 4. Remont schodów oraz opaski odwadniającej. 5. Uzupełnienie tynków na klatce schodowej oraz odnowienie powłoki malarskiej. 6. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej.
31.Budynek mieszkalny Szkolna 1	TAK	Tak	1. Kontynuacja remontu tynków zewnętrznych wraz wykonaniem ocieplenia 2. Uzupełnienie opaski odwadniającej przy budynku. 3. Konserwacja rynien. 4. Renowacja pokrycia dachowego 5. Remont komina (1szt) ponad dachem – przemurowanie. 6. Zamocowanie i konserwacja obróbek blacharskich ogniomurów, uzupełnienie tynków na murach ogniowych i attykach. 7. Konserwacja ogrodzenia z siatki. 8. Remont schodów zewnętrznych z wymianą okładzin. 9. Poprawić odprowadzenie wód opadowych spod rury spustowej na narożu ściany.
32.Budynek mieszkalny Stolarska 4	TAK	TAK	1. Bez zaleceń
33.Stolarska 4a	TAK	TAK	1. Uzupełnienie płyt z poliwęglanu na daszku nad wejściem od strony zachodniej. 2. Oczyszczenie pozostałych daszków. 3. Uszczelnienie opierzeni przy świetlikach dachowych. 4. Przy świetliku wkleić kliny styropianowe w celu likwidacji zastoin wód opadowych. 5. Ułożyć papę termozgrzewalną na całej długości od krawędzi północnej dachu od świetlika 6. Wymiana uszkodzonej płyty świetlika na nową. 7. Dodatkowe uszczelnienie silikonem dekarским. 8. Objęcie dozorem i konserwacją szczelności obróbek i opierzeni, sprawdzanie przebarwień, przecieków od spodu konstrukcji.
34.Kolejowa 41	TAK	TAK	1. Dokończenie wymiany okien drewnianych oraz okien stalowych. 2. Remont tynków i odnowienie powłok malarskich wewnątrz budynku. 3. Remont i konserwacja wrót metalowych do warsztatu. 4. Wskazana wymiana komina stalowego kotłowni i pieca wraz z remontem czopucha.
35.Kaplica Cmentarna Miastko	TAK	TAK	1. Konserwacja stolarki drzwiowej, wymiana uszkodzonych elementów-listwy okapowe. 2. Uszczelnienie rury spustowej od strony południowej oraz czyszczenie rynien z liści.
36.Kaplica Cmentarna Łódzierz	TAK	TAK	1. Wymiana uszkodzonych wkładów szybowych w drzwiach szt 2, zewnętrznych od zaplecza.
37.Budynek mieszkalny Żabno 15	TAK	TAK	1. Zabezpieczenie rury piecowej w kuchni-wykonanie osłony termicznej. 2. Wykonanie okładzin na schodach zewnętrznych od ulicy.

Załącznik do pisma WOA.0003.54.2023.AR z dnia 30 listopada 2023r.

			3. Wymiana okien na klatce schodowej. 4. Remont posadzek w sieni i konserwacja schodów drewnianych na klatce schodowej. 5. Odnowienie powłok malarskich w sieni i na klatce chodowej.
38.Budynek mieszkalny Dretyn 91	TAK	TAK	1. Uzupełnienie opaski odwadniającej przy ścianach zewnętrznych. 2. Usprawnić instalacje nawiewno-wywiewną w lokalach mieszkalnych i na klatce schodowej. 3. Wskazane odnowienie powłok malarskich na klatce schodowej i sieni. 4. Zabezpieczenie nadmiaru napływu zimnego powietrza od strony hali magazynowej.
39.Budynek mieszkalny Dretynek 18	TAK	TAK-ostatni w maju 2021 r.	1. Budynek przeznaczony do sprzedaży
40.Budynek mieszkalny Węglewo 9	TAK	TAK	1. Uzupełnić opaskę odwadniającą wokół ½ budynku, część z lokalem Nr 1. 2. Dokończyć remont elewacji części budynku z lokalem Nr 1.
41.Przeradź 2	TAK	TAK	1. Wskazana wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek i opierzeni z blachy, wymiana okienka dymnikowego oraz przemurowanie 2-ch kominów ponad dachem. 2. Remont tynków zewnętrznych i odnowienie kolorystyki z wymianą 3-ch okien na nowe. 3. Wskazana renowacja podłoża i wykonanie okładzin chodów zewnętrznych i podestów wejściowych do budynku. 4. Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku. 5. Remont murku oporowego schodów. 6. Piwnice: remont tynków, uzupełnienie posadzek, wymiana okien, malowanie.
42.Budynek mieszkalny Przeradź 13	TAK	TAK	1. Wykonać remont opaski wokół budynku. 2. Konserwacja metalowych okien w piwnicy. 3. Uzupełnienie drobnych ubytków tynku i odnowienie powłok malarskich w piwnicach. 4. Wskazane wykonanie okładzin schodów zewnętrznych od podwórka. 5. Przełożenie luźnych płytek gresowych na schodach od strony zachodniej. 6. Uzupełnienie malowania po zaprawach na cokole.
43.Budynek mieszkalny Świerzenko 32/1	TAK	TAK	1. Remont opaski odwadniającej wokół budynku. 2. Uszczelnienie pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, wskazana wymiana rynien i rur spustowych.
44.Budynek mieszkalny Domanice 5	TAK	TAK	1. Uzupełnić opaskę odwadniającą wokół budynku. 2. Remont okapów i belek okapowych. 3. Reperacja tynków i ocieplenie ścian zewnętrznych. 4. Wskazana wymiana pokrycia dachowego na nowe .
45.Okunino 10/2	NIE	TAK	1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami rynnami i rurami spustowymi. 2. Przemurowanie kominów ponad dachem. 3. Remont klatki schodowej z wymianą drzwi zewnętrznych, remont schodów wewnętrznych i zewnętrznych. 4. Wymiana schodów do piwnicy. 5. Wskazane wydzielenie powierzchni i wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym na parterze z podłączeniem do zbiornika bezodpływowego.
46.Kawcze 27/1	NIE	TAK	1. Remont pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, wskazana wymiana rynien i rur spustowych. 2. Remont tynków zewnętrznych, dokończenie ocieplenia ścian zewnętrznych.
47.Biała 13/2	NIE	TAK	1. Sprawdzenie drożności kanałów w piecach kaflowych i równomiernego grzania na powierzchni kafli. 2. Wskazana wymiana okna na klatce schodowej.

WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2023r. – zarządzanych przez Urząd Miejski w Miastku

NAZWA OBIEKTU	Książka obiektu (TAK/NIE)	okresowej kontroli stanu technicznego obiektu przeprowadzanych zgodnie Ustawą - Prawo budowlane, z art. 62 ust. 1 pkt 2 (TAK/NIE)	ZALECENIA
1.Świetlica wiejska w miejscowości Biała.	TAK	TAK	Przeglądy kominiarskie: -wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej, -wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego, -kominek obudowany, brak dostępu do kontroli trójkąta przyłączeniowego spalin, -brak możliwości czyszczenia łącznika-wykonać dojście do czyszczenia, -brak wentylacji, wykonać prawidłową wentylację wywiewną pomieszczenia kuchni, -zainstalować wkład kominowy na całej długości przewodu od kominka.
2.Świetlica wiejska w miejscowości Chlebowo.	TAK	TAK	Przeglądy kominiarskie: -brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu sali z podłączonym kominkiem.
3.Świetlica wiejska w miejscowości Czarnica.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -wykonanie opaski betonowej, -odprowadzenie wód opadowych poza fundamenty(np. studnie chłonne), -naprawa uszkodzeń elewacji na ścianach i cokole, uszczelnienia parapetów, malowanie elewacji, -naprawa sufitów po przeciekach z wywietrzaków, -naprawa ścian i sufitów po spękaniach ,malowanie ścian i sufitów, -naprawa przecieku przy podgrzewaczu cwu (zawór bezpieczeństwa), -naprawa dolnopluka ;wymiana wężyków giętkich przy podgrzewaczu cwu.
4.Świetlica wiejska w miejscowości Dolsko.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -usunięcie nieuszczelności dachu przy kominie(opierzenie-membrana), -wymiana okien na strychu, -naprawa okładziny stopni zewnętrznych, -wymiana części posadzki z desek na strychu, -uzupełnienie fugi w podokiennikach zewnętrznych. Przeglądy elektryczne: -wymiana wyłącznika przeciwporażeniowego lub rozłącznika trzy lub czterobiegunowego, -montaż w rozdzielnicach rozłącznika przeciwpożarowego, -montaż szyny łączeniowej 1-biegunowej jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych. Przeglądy kominiarskie:

			-wykonać wentylację wywiewną w kuchni, -wykonać prawidłową wentylację wywiewną pomieszczenia WC, -zainstalować szczelne drzwiczki rewizyjne na strychu, -zainstalować drzwiczki wyczystne u podstawy komina od przewodu dymowego.
5.Świetlica wiejska w miejscowości Trzcinnio.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -kotłownia: niewłaściwy materiał termoizolacyjny rur, -kotłownia: nieszczelny próg drzwi zewnętrznych, -impregnacja deskowania szczytów i zadaszienia nad schodami, -wymiana okien drewnianych w pomieszczeniach zaplecza, -naprawa oświetlenia w magazynie przy wejściu. Przeglądy elektryczne: -wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego. Przeglądy kominiarskie: -zainstalować normatywną kratkę wentylacyjną wywiewna w kotłowni.
6.Świetlica wiejska w miejscowości Głodowo.	TAK	TAK	Przeglądy kominiarskie: -brak stałego wejścia na dach, -wyloty przewodów wentylacyjnych ponad dachem nie posiadają otworów przelotowych na przestrzał.
7.Świetlica wiejska w miejscowości Kamnica.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -naprawa ścian zewnętrznych (klamrowanie) i ocieplenie tylnej i bocznej elewacji, -montaż rynien i rur spustowych elewacja tylna, -wymiana okien w kotłowni, -odprowadzenie deszczówki poza obręb budynku(front), -konserwacja urządzeń zabawowych, -usunięcie zarośli i odsłonięcie elewacji tylnej (brak dojścia), -usunięcie igliwia z dachu i udrożnienia rynien, -obniżenie progu i rur grzewczych przy wejściu na salę, wymiana kłapy posadzce, -WC montaż brakującego oświetlenia ,stolarki drzwiowej, -WC montaż brakujących krutek wentylacyjnych, wykończenie glazury -naprawa i malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu magazynowym. Przeglądy elektryczne: -wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniu kaplicy. Przeglądy kominiarskie: -wykonać prawidłową wentylację nawiewną w pomieszczeniu z kotłem C.O., -wykonać prawidłową wentylację wywiewna grawitacyjna w kuchni, -wykonać wejście na dach w celu czyszczenia przewodu dymowego z nalotu,

			-przemurować uszkodzone kominy ponad dachem, -doprowadzić do pełnej drożności przewód wentylacyjny z podłączoną kratką wentylacyjną w kaplicy.
8.Świetlica wiejska w miejscowości Szydlice.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -naprawa opaski betonowej i odprowadzenie deszczówki od budynku i świetlików, -naprawa schodów zewnętrznych do piwnicy, -wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy -montaż zadaszenia nad schodami, -klamrowanie spękanych ścian w piwnicy, -osuszenie zawilgoconych ścian w piwnicy, -malowanie ścian, -naprawa stropu w pokoju na poddaszu/likwidacja stropu, -wymiana okna w pokoju na poddaszu, -wymiana poszycia ścian facjatki, -wymiana deskowania na strychu oraz (wyniesienie gruzu i zalegających śmieci), -ściany pokoju na poddaszu do remontu /do likwidacji (dot. również pieca kaflowego) -brak wentylacji wywiewnej w WC.
9.Świetlica wiejska w miejscowości Miłocice.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -częściowo zaniżony sufit gk przed sceną – konieczna odkrywka dla sprawdzenia przyczyny, -montaż schodów na poddasze, -naprawa lub wymiana posadzki PCV, -roboty wykończeniowe ścian na poddaszu, -naprawa i malowanie elewacji, -konserwacja ogrodzenia (wymiana), -uszkodzona okładzina schodów wejściowych, -odświeżenie ścian na dużej Sali -naprawa opasek betonowych /wykonanie brakujących, -uzupełnienie brakujących krutek, wentylacyjnych w elewacji. Przeglądy elektryczne: -wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego. Przeglądy kominarskie: -wykonać prawidłową wentylację wywiewną pomieszczenia WC, -wykonać wejście na dach w celu czyszczenia przewodu dymowego z nalu, -zamurować kratkę wentylacyjną na Sali (za kotłownią)-podłączona do wspólnego przewodu z kotłownią.
10.Świetlica wiejska w miejscowości Okunino.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -naprawa ścian zewnętrznych (klamrowanie) i ocieplenie tylnej elewacji, -okładzina schodów zewnętrznych, -poprawa spadku rynny elewacja tylna.
11.Świetlica wiejska w miejscowości Piaszczyzna.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -naprawa okładzin schodów zewnętrznych (usunięcie stopki przy drzwiach wejściowych), -naprawa(wykończenie) opaski betonowej i przedłużenie rur spustowych poza opaskę,

			-naprawa i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów (liczne spękania,zabrudzenia), -wymiana drzwi do kotłowni, -naprawa okleiny drzwi ewakuacyjnych (wymiana),zamontować daszek nad drzwiami, -konserwacja urządzeń zabawowych, -kotłownia naprawa tynku, malowanie ścian, -elewacja naprawa warstwy fakturowej, malowanie, uzupełnienie kratek, -sala: skordynowany grzejnik i trójniki pod grzejnikiem, -sala: wyrwane gniazdo elektryczne, -przebudowa schodów wejściowych na dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przeglądy kominiarskie: -wykonać stałe wejście na dach w celu czyszczenia przewodu dymowego z nalotu.
12.Świetlica wiejska w miejscowości Przėsın.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -wymiana drzwi wejściowych, -odprowadzenie wód opadowych poza fundament ,uzupełnić rury spustowe, -uzupełnić płytki elewacyjne na cokole/pomalować cokół. Przeglądy elektryczne: -demontaż skrzynki (rozdzielniczy skrzynkowej), -montaż obudowy tablicy, -montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 32A/10mm2, -montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5 mm2. Przeglądy kominiarskie: -kominek zabudowany, brak szczelnego połączenia rury odprowadzającej spalinyz przewodem, brak możliwości czyszczenia łącznika-brak dojścia do czyszczenia, -wykonać prawidłową wentylację wywiewną i nawiewną w pomieszczeniach z kominkiem -wykonać prawidłową wentylację pomieszczenia kuchni, -zainstalować drzwiczki wyczystne u podstawy przewodu dymowego, -brak stałego wejścia na dach w celu czyszczenia przewodu dymowego z nalotu -wykonać prawidłową czapkę kominową.
13.Świetlica wiejska w miejscowości Słosinko.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -naprawa pęknięć i uszkodzeń warstwy elewacyjnej, -remont sufitów i ścian w pomieszczeniach zaplecza łącznie z instalacją elektryczną, -wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, -odprowadzenie wody deszczowej poza chłonne opaski. Przeglądy elektryczne: -wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego. Przeglądy kominiarskie:

			-wykonać wejście na dach w celu czyszczenia przewodu dymowego z nalotu, -odłączyć okap mechaniczny w kuchni od przewodu kominowego, zainstalować kratkę wentylacyjną.
14.Świetlica wiejska w miejscowości Świerzenko.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -wymiana drzwi wejściowych do piwnicy, -naprawa tynku i malowanie ścian korytarza w piwnicy, -wymiana kłapy do zsypu i obróbka świetlika, -wymiana drewnianej stolarki okiennej od frontu i z tyłu budynku, -wymiana dolnopłuka wc, -wymiana schodów na scenę. Przeglądy elektryczne: -wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego. Przeglądy kominiarskie: -brak wentylacji,wykonać prawidłową wentylację wywiewną pomieszczenia kuchni, -wymienić drzwiczki wyczystne u podstawy komina na szczelne i wykonane z materiału niepalnego, -wykonać prawidłowe podłączenie kotła C.O. do wkładu kominowego -obecnie podłączony do wkładu bez oryginalnego trójnika-podłączenie nieuszczelne, -wykonać stały dostęp do czyszczenia przewodu dymowego z nalotu.
15.Świetlica wiejska w miejscowości Świerzno.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -usunięcie nieuszczelności dachu(opierzenia przy sąsiednim budynku), -montaż obejm(klamer)wzmacniających na wiązarze dachowym, -naprawa i malowanie ścian wewnętrznych na sali, -naprawa i malowanie sufitu na sali, -impregnacja podbitki z desek i krokwi pod okapem. Przeglądy kominiarskie: -kominek obudowany ,brak dostępu do kontroli trójnika przyłączeniowego spalin, -wykonać prawidłowy przewód dymowy do odprowadzania spalin z kominka, -wykonać prawidłową wentylację wywiewną i nawiewną w pomieszczeniu z kominkiem, -wykonać prawidłową wentylację wywiewna pomieszczenia kuchni oraz WC, -wykonać wejście na dach w celu czyszczenia przewodu dymowego z nalotu, -zainstalować szczelne drzwiczki wyczystne.
16.Świetlica wiejska w miejscowości Świeszyno.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -naprawa ścian ,glazur i malowanie pomieszczeń wc po usunięciu nieuszczelności instalacji. Przeglądy kominiarskie: -wykonać prawidłową wentylację wywiewną i nawiewną w pomieszczeniu z kotłem C.O.,

			-wykonać prawidłową wentylację wywiewną pomieszczenia kuchni oraz WC, -wykonać stałe wejście na dach w celu czyszczenia przewodu dymowego z nalotu, -otynkować komin na sali – widoczne pęknięcia.
17.Świetlica wiejska w miejscowości Turowo.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -naprawa rur spustowych, -naprawa i malowanie elewacji, -naprawa opaski betonowej. Przeglądy kominiarskie: -zainstalować szczelne drzwiczki wyczystne u podstawy komina.
18.Świetlica wiejska w miejscowości Tursko.	TAK	TAK	Brak.
19.Świetlica wiejska w miejscowości Wałdowo.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -rozbiórka i odbudowa zawalonego muru oporowego, -podbite fundamentów w obrębie sceny, -wykonanie brakującej opaski betonowej , -wymiana elementów ściany szachulcowej, -odprowadzenie wody deszczowej poza obręb budynku (szczyt), -wymiana posadzki II sala ,wymiana okładziny posadzki I sala (kontrola podłoża-fetor), -naprawa i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów(obie sale), -naprawa schodów(wykonanie okładziny antypoślizgowej), -wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej -malowanie ścian zewnętrznych (termoizolacja), -naprawa, wymiana parapetów. Przeglądy elektryczne: -wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego. Przeglądy kominiarskie: -brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni, -doprowadzić do pełnej drożności jeden przewód wentylacyjny na Sali głównej, -brak stałego wejścia na dach w celu czyszczenia przewodu dymowego z nalotu.
20.Świetlica wiejska w miejscowości Węgorzynko.	TAK	TAK	Brak.
21.Świetlica wiejska w miejscowości Wołcza Mała.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: - zaleca się wykonanie opaski betonowej (nieprzepuszczalnej) wokół budynku, -zaleca się wprowadzenie deszczówki poza opaskę, -impregnacja desek szczytów oraz elementów konstrukcji zadaszenia.
22.Świetlica wiejska w miejscowości Wołcza Wielka.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -konserwacja drewnianych elementów konstrukcji zadaszenia, -konserwacja drewnianych elementów zabawowych, -wymiana uszkodzonych elementów zabawowych.

			Przeglądy elektryczne: -wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego. Przeglądy kominiarskie: -odłączyć wentylator mechaniczny, wykonać wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchni.
23.Świetlica wiejska w miejscowości Żabno.	TAK	TAK	Przeglądy budowlane: -naprawa pęknięć faktury na elewacji, -naprawa pęknięć gładzi gipsowej na ścianach i suficie, -naprawa okładziny ceramicznej na schodach wejściowych. Przeglądy elektryczne: -wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego. Przeglądy kominiarskie: -wykonać prawidłową wentylację wywiewną w pomieszczeniu WC, -wymienić rurę spalinową od pieca typu koza ,uszczelnić podłączenie do komina, -zainstalować drzwiczki wyczystne u podstawy komina w pomieszczeniu z kominkiem, zamurować drzwiczki wyczystne zainstalowaną w garażu OSP, -odłączyć okap mechaniczny w kuchni od przewodu kominowego, alternatywnie zamontować okap z filtrem, -wymienić drzwiczki wyczystne u podstawy komina od przewodu z podłączonym piecem typu koza.

WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2023r. – zarządzanych przez OSiR w Miastku			
NAZWA OBIEKTU	Książka obiektu (TAK/NIE)	okresowej kontroli stanu technicznego obiektu przeprowadzanych zgodnie Ustawą - Prawo budowlane, z art. 62 ust. 1 pkt 2 (TAK/NIE)	ZALECENIA
1.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku ul. Mickiewicza 3A	TAK	TAK	1) naprawa dróg dojazdowych i wewnętrznych; 2) wykonać instalację oświetlenia awaryjnego na hali; 3) wykonać wspólne podłączenia przewodów wentylacyjnych nr 1 i 9; 4) wykonać wentylację wywiewną w pomieszczeniach nr 5,9,17,26,28,31; 5) udrożnić kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu nr 26; 6) udrożnić przewody wentylacyjne nr 8,21,29,30; 7) wykonać prawidłowy przewód wentylacyjny z podłączoną kratką wentylacyjną wywiewną toaleta w pomieszczeniu nr 17; 8) zaprojektować i wykonać prawidłowe wentylacje wywiewne w pomieszczeniach nr 13,23,24,8,9,6;
2.Stadion ul. Słupska w Miastku	TAK	TAK	1) pomalować elewację (budynek socjalny) 2) remont ogrodzenia betonowego; 3) regulacja piłkochwyków na boisku bocznym; 4) zainstalować wkład kominowy na całej długości przewodu z podłączonym kotłem C.O. (budynek socjalny); 5) wyprowadzić rury solarne z przewodu wentylacyjnego kotłowni; 6) zamurować nieczynną kratkę wentylacyjną w kotłowni; 7) wymienić drzwiczki wyczystne u podstawy komina dymowego; 8) wykonać wentylację nawiewną pomieszczenia kotłowni.
3.Jezioro Lednik- Budynek Gastronomiczny z toaletami	TAK	TAK	Brak zaleceń pokontrolnych
4.Jezioro Lednik – zjeżdżalnia wodna	TAK	TAK	Brak zaleceń pokontrolnych
5.Jezioro Lednik – magazyn sprzętu wodnego	TAK	TAK	Brak zaleceń pokontrolnych
6.Jezioro Głębokie Świeszyno- hangar	TAK	TAK	Brak zaleceń pokontrolnych
7.Jezioro Głębokie Świeszyno- pomosty (rekreacyjny i do cumowania łodzi)	TAK	TAK	Brak zaleceń pokontrolnych
8.Jezioro Głębokie Świeszyno- pomost (kajaki)	TAK	TAK	Brak zaleceń pokontrolnych
9.Bobięcino – budynek główny	TAK	TAK	1) dalsza naprawa pokrycia dachowego wraz z instalacją odwodnieniową;

			2) naprawa widocznych uszkodzeń ścian zewnętrznych i wykonanie termomodernizacji budynku;
10.Bobięcino – budynek gospodarczy	TAK	TAK	1) dalsza naprawa pokrycia dachowego wraz z instalacją odwodnieniową; 2) uzupełnieni okładzin z płytek glazury i terakoty; 3) naprawa widocznych uszkodzeń ścian zewnętrznych i wykonanie termomodernizacji budynku;
WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2023r. zarządzanych przez MGOK w Miastku			
NAZWA OBIEKTU	Książka obiektu (TAK/NIE)	okresowej kontroli stanu technicznego obiektu przeprowadzanych zgodnie Ustawą - Prawo budowlane, z art. 62 ust. 1 pkt 2 (TAK/NIE)	ZALECENIA
1.BUDYNEK MGOK W MIASTKU UL.K.WIELKIEGO 3 77-200 MIASTKO	TAK	TAK	1.Remont uzupełnienie tynków na elewacji, cokołach. 2. Remont posadzek i tynków w piwnicach, białkowanie ścian i sufitów w piwnicach (w przyziemiu). 2. Wymiana belki w nadprożu okiennym w piwnicy. 3. odnowienie pomieszczeń zaplecza kinowego. 4.Wskazana modernizacja sali kinowej wraz ze sceną i kulisami.
2.MGOK OGÓLNIAK UL.A.MICKIEWICZA 2A MIASTKO	TAK	TAK	1.Remont i uzupełnienie tynków na elewacji i cokołach. Wskazane ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynków strukturalnych i kolorystyką, wymianą luksferów na nowe w Sali sportowej i wymianą pozostałych okien drewnianych na energooszczędne. 2. Remont opaski betonowej wokół budynku. 3. Remont schodów zewnętrznych od zaplecza.
3.ŚWIE TLICA MGOK MIASTKO UL.B.CHROBREGO 6B 77-200 MIASTKO	TAK	TAK	1.Remont i uzupełnienie tynków na elewacji, cokołach. 2. Karczowanie krzewów i zarośli przy ścianach południowej i wschodniej, wykonanie opaski odwodnieniowej. 3. Remont schodów kamiennych wejściowych – uzupełnienie zapraw spoinujących.

WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2023r. zarządzanych przez Bibliotekę Miejską w Miastku			
NAZWA OBIEKTU	Książka obiektu (TAK/NIE)	okresowej kontroli stanu technicznego obiektu przeprowadzanych zgodnie Ustawą - Prawo budowlane, z art. 62 ust. 1 pkt 2 (TAK/NIE)	ZALECENIA
1.Biblioteka Publiczna w Miastku	TAK	TAK	- wymienić uszkodzony wentylator mechaniczny nad kuchenkami gazowymi, - wykonać wentylację nawiewną w kuchni, - uzupełnić tynki zewnętrzne
2.Filia biblioteczna w Świerznie	NIE	NIE	-

WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2023r. – obiekty oświatowe			
NAZWA OBIEKTU	Książka obiektu (TAK/NIE)	okresowej kontroli stanu technicznego obiektu przeprowadzanych zgodnie Ustawą - Prawo budowlane, z art. 62 ust. 1 pkt 2 (TAK/NIE)	ZALECENIA
1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku	TAK	TAK	- remont posadzek w pomieszczeniach po kotłowni, - odnowienie powłok malarskich w szkole, - wymiana posadzki w obieralni i przed wejściem do stołówki, - remont stopni schodowych (wykonanie nowych okładzin lub wykonanie wylewek uzupełniających ubytki wytartych stopni schodów wewnętrznych od przyziemia do II piętra, - wskazana jest wymiana pionów kanalizacyjnych w sanitariatach (nieszczelności, erozja), - naprawa kominów na strychu.
2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku	TAK	TAK	▪ BUDYNEK GŁÓWNY 1. Rozbiórka komina CO. 2. Kontynuacja wymiany ogrodzenia. 3. Wskazana wymiana starych posadzek lastrykowych i terakotowych w holu i zapleczu stołówki na nowe, np. z gresu. 4. Kontynuacja naprawy nawierzchni ciągów pieszych i chodników na zapleczu szkoły. 5. Wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych do izb lekcyjnych - brak możliwości skutecznego remontu i konserwacji (nieszczelność, brak zamków i okuć do tego typu stolarki). 6. Oczyszczyć z glonów i przemaalować ścianę od strony zachodniej - wejście główne do stołówki. ▪ SALA GIMNASTYCZNA + ŁĄCZNIK 1. Wskazana wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczenia hali sportowej – wypaczone, brak możliwości skutecznej naprawy i konserwacji, brak okuć. 2. Wskazana wymiana wykładzin podłogowych z PCW w korytarzu i posadzki lastrykowej w łączniku na płytki gresowe. 3. Wykonać osłony deszczowe na wentylatorach przewodów wentylacyjnych.

			4. Wymiana płytek chodnikowych na kostki betonowe od strony północnej. 5. Przemalować elewację od strony północnej.
3.Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku	TAK	TAK	<u>Budynek szkoły:</u> 1. Wskazana kontynuacja oczyszczenia elewacji i mchów od strony północnej i zachodniej. Uzupełnić ubytki zaprawy w spoinach cegieł w ścianach i w nadprożach od strony południowej i zachodniej. 2. Naprawa i uzupełnienie ubytków tynków na murku oporowym głównego wejścia do piwnicy. 3. Zaprawić pęknięcia na sufitach z płyt gipsowo – kartonowych. 4. Skasować zacieki na suficie przy świetliku. 5. Uszczelnić, naprawić izolację przeciwwodną ściany od zewnątrz w celu eliminacji przenikania wód gruntowych do pomieszczenia szybu windowego. <u>Hala sportowa:</u> 1. Likwidacja pęcherzy na pokryciu, konserwacja powierzchni pokrycia środkami bitumicznymi. 2. Reperacja tynków i odnowienie powłok malarskich na kominach ponad dachem. 3. Wskazana wymiana uszkodzonych wkładów szybowych w fasadzie elewacji północnej (witryna, wykusz I piętro). 4. Oczyszczenie z glonów i mchów elewacji i przemalowanie farbami fasadowymi oraz na daszku łącznika. Usunąć z dachu łącznika mech (na styku ze ścianami). 5. Wyrównać, wypoziomować zapadnięty podest wejściowy od hali od strony parkingu. 6. Zaprawić pęknięcia styków ścian z sufitem w sanitariatach w przyziemiu i przemalować. 7. Wskazana konserwacja drewnianych wiatrownic i podbitek okapów dachu.
4.Szkoła Podstawowa w Dretyniu	TAK	TAK	<u>Budynek szkoły:</u> 1. Oczyszczyć daszek i fragment elewacji z omszenia. Elewację pomalować . 2. Wykonać konserwację drewnianego ogrodzenia. 3. Wyprofilować spadki opaski z kostki betonowej przy rurach spustowych od strony południowej budynku. <u>Sala gimnastyczna z zapleczem:</u> 1. Wskazane wykonanie okładziny z płytek antypoślizgowych lub szlichty cementowej na posadzce w części technicznej (kotłownia z zapleczem). 2. Przemalowanie części korytarza przy wejściu do budynku po remoncie tynków. 3. Hala sportowa: odnowienie powłok malarskich ścian i sufitu.

			4. Konserwacja antykorozyjna komina metalowego CO. 5. Wskazana przebudowa kabin WC na systemowe z płyt wodoodpornych np. typu HPL, wiórowych laminowanych, itp. 6. Wskazana wymiana przegnitych elementów siedzisk drewnianych na murkach zewnętrznych i konserwacja pozostałych.
5.Szkoła Podstawowa w Świerznie	TAK	TAK	1. Uzupełnienie braków tynku na balkonie. 2. Odgrzybienie i umycie elewacji szkoły. 3. Naprawa pokrycia dachu nad częścią socjalną sali gimnastycznej . 4. Naprawa nawierzchni placu zabaw.
6.Szkoła Podstawowa w Słosinku	TAK	TAK	wymiana nawierzchni placu zabaw oraz drewnianych i drewnopodobnych elementów urządzeń znajdujących się na tym placu.
7.Szkoła Podstawowa w Piaszczyńcu	TAK	TAK	1. Wymiana nawierzchni chodnika od bramy do wejścia głównego budynku, 2. Remont nawierzchni asfaltowej boiska. 3. Wykonanie trwałej nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych od strony boiska wraz z parkingiem. 4. Remont opaski od strony łącznika z wykonaniem spadków według norm oraz skuteczne odprowadzanie wód opadowych od ścian budynku. 5. Uzupełnienie okładzin schodów zewnętrznych (w ramach gwarancji). 6. Uszczelnienie opierzenia kominów ponad dachem. 7. wymiana pokrycia
8.Przedszkole nr 1 w Miastku	TAK	TAK	<u>„Stara” część Przedszkola:</u> 1. Wymiana drzwi i ścianki drewnianej klatki schodowej przy wejściu na strych na niepalne. 2. Likwidacja drewnianych okładzin stopni schodowych z wymianą na gresy, wymiana balustrad schodowych na elementy ze stali nierdzewnej. <u>„Nowa” część + łącznik:</u> 1. Remont murku oporowego fosy: wymurowanie ściany oporowej pomiędzy murkiem, a ścianą budynku w łowie rozpiętości murku. Do czasu wykonania ścianki oporowej zaszpachlować pęknięcia i obserwować powstawanie ew. rys. Kontynuacja monitorowania parcia gruntu na murek oporowy – sprawdzanie (odchyłek od pionu) odległości murku od ściany budynku. 2. Wymiana nawierzchni chodników wewnętrznych i drogi.
9.Przedszkole nr 3 w Miastku	TAK	TAK	- brak zaleceń

